

ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Olawa, dnia 14.01.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Zapytanie 1

W projekcie jest informacja dotycząca wymiany okien drewnianych na okna PCV.

Projektant wymaga zachowania podziałów i listew okapnikowych do nowych okien. Stolarza PCV posiada specjalnie wyfrezowane odwodnienia do odprowadzania wody i listwy okapnikowe są niepotrzebne tak jak w stolarce drewnianej.

Producenci pcv nie mają w ofercie takich okapników. Czy jest możliwość zmiany projektu na okna pcv bez okapników?

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż listwy okapnikowe zostały wprowadzone do projektu ze względu na wymogi konserwatorskie. Listwy mają za zadanie utrzymania wyglądu i charakteru usuwanych okien drewnianych. System odprowadzania wody okien PCV powinien działać niezależnie.

Zapytanie 2

W zadaniu jest informacja dotycząca parapetów wew. MDF o gr. 4cm, taki materiał jest ciężko dostępny.

Czy istnieje zamiana na parapet mdf gr 2,5 cm?

ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Ad. 2

Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie przyjęto minimalną grubość parapetu wewnętrznego, którą wyznaczono na 30mm. Istnieje możliwość zmiany grubości, po uzgodnieniu i akceptacji Inwestora.

.....
(Kierownik Zamawiającego)