

**ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2019**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Olawa, dnia 31.01.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców  
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. W pozycji 20 przedmiaru robót dot. Instalacji branży sanitarnej wskazano dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów na powierzchni 284,2 m<sup>2</sup> . W dokumentacji technicznej nie ma wzmianki o malowaniu ścian wewnętrznych po wykonaniu instalacji c.o. Proszę o podanie dokładnego zakresu malowania tynków wewnętrznych ?

**Ad. 1**

W przedmiarach uwzględniono malowanie cząstkowe ścian i sufitów po zaprawieniu otworów i bruzd w przejściach rurociągów. Projekt nie zakłada malowania całości budynku szkoły, tylko odtworzenie po robotach instalacyjnych.

2. Czy w części poddasza zgodnie z pkt 5.5 Projektu wykonawczego ma być docieplona połac dachowa i strop nad poddaszem na całej części obiektu ?

**Ad. 2**

Projekt zakłada ocieplenie połaci oraz stropu nad poddaszem w całym obiekcie. Ocieplenie połaci do wysokości poddasza użytkowego.

**ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2019**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

3. W § 5 pkt. 2 projektu umowy wskazano możliwość wystawiania przez Wykonawców częściowych faktur. Proszę o dokładne określenie po jakich etapach lub po jakiej części robót Wykonawca może wystawić częściową lub częściowe faktury .

**Ad. 3**

Postanowień § 5 ust. 2 nie można odczytywać w oderwaniu od postanowień § 5 ust. 1 i 3 projektu umowy. Ilość płatności częściowych winna wynikać z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo finansowego. Nie mniej jednak należy pamiętać, o wskazanym w SIWZ terminie realizacji zamówienia, zatem ilość płatności częściowych nie powinna przekroczyć dwóch przypadków, przewidzianych w HRF.

4. Prosimy o udostępnienia uzgodnienia dokumentacji projektowej właściwego Konserwatora zabytków.

**Ad. 4**

Zamawiający załącza decyzję konserwatorską o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na obiekcie zabytkowym.

.....  
(Kierownik Zamawiającego)