

**ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2019**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Oława, dnia 01.02.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców  
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. W opisie technicznym do montażu instalacji c.o. podano że, należy przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych wykonać w wywierconych uprzednio otworach, osłony ogniochronne firmy Hilti.

W przedmiarach robót do instalacji sanitarnej brak jest takich robót. Proszę o informację czy takie prace należy ująć w ofercie?. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości takich przejść z podziałem na średnice przejść.

**Ad. 1**

Budynek szkoły jest jedną strefą pożarową i nie jest wymagane wykonywanie na instalacji c.o. zabezpieczenia przejść p.poż.

2. Jednocześnie, w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że pozycję nr 28 i 29 z kosztorysu należy liczyć razem pod system tynku ciepłochronnego. Łączna pow. elewacji do ocieplenie w tynku ciepłochronnym: 1627,81 m<sup>2</sup>. Z tego 1437 m<sup>2</sup> z warstwą wierzchnią - tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze zgodnej z istniejącą, a 190 m<sup>2</sup> z warstwą wierzchnią - tynk mineralny cienkowarstwowy gładki.

.....  
(Kierownik Zamawiającego)